

[별표 23] <개정 2009.9.25>

가스사고배상책임보험과 소비자보장책임보험의 보험금액(제52조제3항 관련)

1. 가스사고배상책임보험의 보험금액

보험금액은 다음 각 목의 기준에 해당하는 금액으로 한다. 다만, 지급보험금액은 제2호가목 단서의 경우 외에는 실손해액을 초과할 수 없다. 다만, 지급보험금액은 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제53조제2항제1호 단서의 경우를 제외하고는 실손해액을 초과할 수 없다.

가. 사망과 부상의 경우에는 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제53조제2항(제4호는 제외한다)에 따른 금액

나. 재산피해의 경우에는 다음 표에 따른 금액

보험금액	적용범위
1) 1억원 이상	법 제3조제1항에 따라 가스용품 제조사업의 허가를 받은 자
2) 3억원 이상	가) 법 제3조제1항에 따라 액화석유가스 충전사업의 허가를 받은 자 중에서 다음의 어느 하나에 해당하는 자 ① 인구 50만 미만의 시나 군지역에 사업소를 둔 자 ② 광역시의 읍·면지역이나 인구 50만 이상인 읍·면지역에 사업소를 둔 자
	나) 법 제3조제2항에 따라 액화석유가스 집단공급사업의 허가를 받은 자
	다) 법 제3조제2항에 따라 액화석유가스 판매사업의 허가를 받은 자
	라) 법 제3조제6항에 따라 액화석유가스 영업소의 설치허가를 받은 자
	마) 법 제6조에 따라 액화석유가스 저장소의 설치허가를 받은 자 바) 법 제27조제2항에 따른 액화석유가스 특정사용자
3) 10억원 이상	법 제3조제1항에 따라 액화석유가스 충전사업의 허가를 받은 자 중 2)가)에 해당하지 아니하는 자

2. 소비자보장책임보험의 보험금액

보험금액은 다음 각 목의 기준에 해당하는 금액으로 한다. 다만, 지급보험금액은 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제53조제2항제1호 단서의 경우를 제외하고는 실손해액을 초과할 수 없다.

가. 사망 및 부상의 경우에는 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제53조제2항(제4호는 제외한다)에 따른 금액

나. 재산피해의 경우에는 3억원. 다만 소형저장탱크로 액화석유가스를 사용하는 소비자와 용기가스소비자의 과실로 발생한 사고의 재산피해에 대하여

는 소비자의 과실비율에 따라 보험금액을 줄일 수 있다.

3. 보험료의 할인·할증기준

가. 다음에 해당하는 자에 대하여는 보험료를 할인·할증하여야 한다.

- 1) 한국가스안전공사가 사업자등의 안전관리수준을 종합적으로 평가(이하 “안전관리종합평가”라 한다)하여 안전관리능력이 우수하다고 인정하는 사업자등에 대하여는 보험료를 할인
- 2) 공급자의무를 이행하지 아니하여 수요자시설에서 사고가 발생하게 한 사업자 등에 대하여는 보험료를 할증
- 3) 한국가스안전공사가 사업자등의 안전관리 운영시스템을 종합적으로 심사하여 안전관리 우수업체로 선정되어 인증마크를 취득한 사업자등에 대하여는 보험료를 할인

나. 삭제 <2009.9.25>.

다. 가스공급자가 제20조제1항제2호에 따른 안전점검을 소홀히 하여 용기가스소비자의 시설에서 가스사고가 발생한 경우 다음 표의 등급별 할증률을 적용한다.

등급	사고의 원인이 된 부적합 사항	할증률
A	가. 호스를 “T”형으로 연결하여 사용한 경우 나. 호스를 호스밴드로 단단히 접속하지 아니한 경우 다. 연소기의 배기통재료가 내식성 및 불연성이 아닌 경우	20%
B	가. 배관 및 호스이음부의 가스누출 여부를 확인하지 아니한 경우 나. 연소기마다 퓨즈콕·상자콕 또는 이와 같은 수준 이상의 안전장치를 설치하지 아니한 경우 다. 검사를 받지 아니한 가스용품을 사용한 경우	42%
C	가. 충전용기를 옥외나 용기보관실에 보관하지 아니한 경우 나. 마감조치를 하지 아니한 경우 다. 전용보일러실에 보일러(밀폐식 보일러는 제외한다)를 설치하지 아니한 경우 라. 보일러나 온수기를 목욕탕이나 화장실에 설치한 경우 마. 배기통이 막힌 경우	70%
D	별표 20 제2호가목에 따른 소비설비 안전점검표를 발급하지 아니한 경우	122%
E	가. 가스가 누출되고 있으나 안전조치를 하지 아니한 경우 나. 제20조제1항제2호에 따른 안전점검을 실시하지 아니한 경우	200%
비고		
위 표에서 “사고의 원인이 된 부적합 사항”이란 이러한 부적합 사항이 있		

음에도 불구하고 가스공급자가 이에 대한 개선 요구를 하지 아니하여 사고가 발생한 경우 그 부적합 사항을 말한다.

라. 가목1)에 따른 안전관리종합평가결과 등급에 따라 다음 표에 따른 할인율을 적용한다. 다만, 가목3)에 따라 인증마크를 취득한 사업자는 A등급을 우선 적용한다.

등급	할인율
A	40%
B	30%
C	20%
D	10%

비고

위 표에서 A, B, C 및 D는 각각 다음의 경우를 나타낸다.

A: 평가결과가 평가대상의 상위 10% 범위 이내

B: 평가결과가 평가대상의 상위 10% 초과 20% 이내

C: 평가결과가 평가대상의 상위 20% 초과 30% 이내

D: 평가결과가 평가대상의 상위 30% 초과 40% 이내

마. 한국가스안전공사는 보험 할증 의견서와 안전관리종합평가 결과를 매년 보험개발원에 알려야 한다.

바. 안전관리종합평가의 절차, 방법 및 기준 등에 관한 세부적인 사항은 한국가스안전공사가 소비자단체, 허가관청, 보험개발원 및 가스공급자단체 등의 의견을 수렴하여 정한다.

사. 위 표의 보험료 할인·할증기준은 용기가스소비자에게 액화석유가스를 공급하는 사업자가 가입하는 보험에 대하여 적용하고 그 외의 사업자가 가입하는 보험의 보험료 할인·할증기준은 이와 다르게 할 수 있다.