

[별표 1]

중수도의 수질기준(제4조 관련)

구분	수 세 식 변소용수	살수용수	조경용수	세차·청소 용 수
대장균군수	불검출 /100ml	불검출 /100ml	불검출 /100ml	불검출 /100ml
잔 류 염 소 (결 합)	0.2mg/ℓ 이상 일 것	0.2mg/ℓ 이상일 것	-	0.2mg/ℓ 이상일 것
외 관	이용자가 불쾌 감을 느끼지 아니할 것	이용자가 불쾌 감을 느끼지 아 니할 것	이용자가 불쾌 감을 느끼지 아 니할 것	이용자가 불쾌 감을 느끼지 아 니할 것
탁 도	2NTU를 넘지 아니할 것	2NTU를 넘지 아니할 것	2NTU를 넘지 아니할 것	2NTU를 넘지 아니할 것
생 물 학 적 산소요구량 (BOD)	10mg/ℓ 를 넘 지 아니할 것	10mg/ℓ 를 넘지 아니할 것	10mg/ℓ 를 넘지 아니할 것	10mg/ℓ 를 넘지 아니할 것
냄 새	불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	불쾌한 냄새가 나지 아니할 것
pH	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5
색 도	20도를 넘지 아니할 것	-	-	20도를 넘지 아 니할 것
화 학 적 산소요구량 (COD, Mn기준)	20mg/ℓ 를 넘 지 아니할 것	20mg/ℓ 를 넘지 아니할 것	20mg/ℓ 를 넘지 아니할 것	20mg/ℓ 를 넘지 아니할 것

비고

1. 총대장균군, 잔류염소, 탁도, 냄새는 먹는물 공정 시험방법에 따라 분석하여야 한다.
2. 생물학적 산소요구량, pH, 색도, 화학적 산소요구량은 수질오염 공정 시험방법에 따라 분석하여야 한다.