

저수조 위생점검 기준(제22조의3제1항 관련)

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 건축물의 명칭  |                                          |
| 소유자(관리자) |                                          |
| 설치장소     |                                          |
| 건축물의 용도  | 공동주택 · 사무실 · 상가 · 학교 · 공장 · 병원 · 여관 · 기타 |
| 위생점검일    |                                          |

| 조사사항 |             | 점검기준                                                    | 적부<br>(○ · ×) |
|------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | 저수조 주위의 상태  | 청결하며 쓰레기 · 오물 등이 놓여 있지 아니할 것                            |               |
|      |             | 저수조 주위에 고인 물, 용수 등이 없을 것                                |               |
| 2    | 저수조 본체의 상태  | 균열 또는 누수되는 부분이 없을 것                                     |               |
|      |             | 출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것                          |               |
|      |             | 유출관 · 배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수 · 밀폐되어 있을 것                  |               |
| 3    | 저수조 윗부분의 상태 | 저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것         |               |
|      |             | 저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등 위생에 해로운 것이 쌓이지 아니할 것      |               |
| 4    | 저수조 안의 상태   | 오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부 구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것 |               |
|      |             | 수중 및 수면에 부유물질(浮遊物質)이 없을 것                               |               |
|      |             | 외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것                       |               |
| 5    | 맨홀의 상태      | 뚜껑을 통하여 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것           |               |
|      |             | 점검을 하는 자 외의 자가 쉽게 열고 닫을 수 없도록 잠금장치가 안전할 것               |               |
|      |             |                                                         |               |
| 6    | 월류관 · 통기관   | 관의 끝부분으로부터 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 물질이 들어갈 수 없을 것              |               |
|      |             | 관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물 등의 침입을 막을 수 있을 것    |               |
|      |             |                                                         |               |
| 7    | 냄새          | 물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것                                     |               |
| 8    | 맛           | 물이 이상한 맛이 나지 아니할 것                                      |               |
| 9    | 색도          | 물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것                                    |               |
| 10   | 탁도          | 물이 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것                                   |               |