

■ 소방장비관리법 시행규칙 [별지 제10호서식] 삭제 <2021. 1. 7.>

점검구분	점검항목		점검내용	점검결과(년)						
				월일 단위						
구내 중	조작 장치	조작반	감시장치 화면출력	적/부						
			수동조작장치의 제어성	적/부						
	봄 사다리	비상정지 장치	비상정지스위치 작동	가/부						
		누유	각 실린더, 배관 누유 흔적	유/무						
	작업대	외형	파손, 균열 수	개						
			안전벨트 고정	적/부						
			수직구조대 장착대 손상	유/무						
		작동	통신장치 작동상태	적/부						
			수평조절장치 오류신호	유/무						
			비상정지스위치 작동	가/부						
기타	장비별 특성에 따라 추가									
정지	누유 · 누수	차동기어·차축 오일	바닥 누유·누수 흔적	유/무						
		제동장치·동력전달장치 오일		유/무						
		완충기 오일		유/무						
		엔진오일		유/무						
		냉각수		유/무						

\* 소방장비운용자와 소방장비관리 공무원  
점검결과 월별란에 서명 또는 도장으로  
날인

소방장비운용자

소방장비관리 공무원

결과조치

날짜	부적합 사항		조치사항	소방장비관리 공무원
	항목	내용		
				(서명 또는 인)
				(서명 또는 인)
				(서명 또는 인)