

소방청사의 시설 인원산정 · 면적 기준

1. 인원산정기준

등급기준		1급	2급	3급	비 고
시설구분					
소방서	계	174~180명	147~156명	121~127명	「소방력 기준에 관한 규칙」, 「지방 소방조직 및 정원관리에 관한 규칙」
	본 서	81명	69명	52명	
	직할센터	25명(※ 직할안전센터는 1급으로 산정)			
	구조대	27명	24명	21명	
	구급대	18명	9~15명	9명	
	소방특수 차량	소방고가차 2, 소방화학차, 조명배연차 등			
		24~30명	21~24명	15~21명	
119안전센터		25명	22명	19명	센터장 1명 포함

2. 소방청사 시설 면적기준

등급기준		1급	2급	3급	비 고
시설구분					
[소방업무시설]					
감염관리실	소방서	36㎡	31㎡	26㎡	119구조·구급에 관한 법률
	안전센터				
전산실	소방서	60㎡이상	60㎡이상	60㎡이상	별도구획
	안전센터	10㎡이상	10㎡이상	10㎡이상	
다목적훈련탑	소방서	10×8×12m(4층)	10×6×12m(4층)	10×6×9m(3층)	소방안전교실과 병행설치 가능
	안전센터	10×6×12m(4층)	10×6×9m(3층)	10×6×9m(3층)	
세탁·건조실	소방서	25㎡	20㎡	15㎡	
	안전센터				
소방안전교실	소방서	300㎡ 이상	250㎡ 이상	200㎡ 이상	다목적훈련탑과 병행설치 가능
	안전센터	200㎡ 이상	150㎡ 이상	100㎡ 이상	
심신안정실	소방서	50㎡ + 0.7㎡(출동대원 - 20)			
	안전센터				
차고	소방서	소방기관별 차량 보유기준(종류+수량)에 따라 설치			기관별 차량 정수참고
	안전센터				
[일반시설]					
사무·회의실	소방서	(사무실) 직원 × 7㎡, 기관장 17㎡ (회의실) 50㎡+0.7㎡(정원 - 20인)			「정부청사관리규정시행규칙」, 「국유재산관리기금 운용지침」
	안전센터				
주차장	소방서	540㎡(45대)	480㎡(40대)	420㎡(35대)	「주차장법」 및 지자체 조례
	안전센터	108㎡(9대)	96㎡(8대)	84㎡(7대)	
기타 조경시설	소방서	부지면적의 15%			「건축법」 및 지자체 조례
	안전센터				
체력단련실	소방서	75㎡ + (정원 - 100인) × 0.16㎡ 75㎡ + (정원 - 24인) × 0.16㎡			「건축법」 및 지자체 조례
	안전센터				
식당	소방서	2.5㎡ × 1일 근무인원, 부식창고 20㎡, 조리원 1인당 대기실 7㎡ 2.5㎡ × 1일 근무인원, 부식창고 12㎡, 조리원 1인당 대기실 7㎡			
	안전센터				
※ 관계법령에 규정되어 있거나 소방청사 건축위원회의 의결을 통하여 기준을 달리하거나 추가 시설의 설치 가능					