

소방고가차 주간 점검일지【굴절차】

(앞쪽)

소속

차량번호

소방장비운용자

이전 근무자

당번 근무자

소방장비 관리자

□ 점검결과

점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과	
교대 점검	외관	상징물·표식 등 부착물	부착물 탈락·훼손 수		개	
		차량 및 타이어의 변형·파손	변형 및 파손부위 수		개	
	누유·누수·누기	오일 및 냉각수	비닥 누유·누수 흔적		유[이]무[X]	
		압축공기	공기압력측정계 압력		kg/cm ²	
	시동	시동	시동		개[이]부[X]	
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개	
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[이]무[X]	
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[이]무[X]	
	전기장치	경광등·등화장치	손상·미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개	
		사이렌	음량 크기·제어성		적[이]부[X]	
	유압펌프	작동	작동상태		개[이]부[X]	
		누유	탱크, 펌프, 배관 누유흔적		유[이]무[X]	
	통신	무전기	교신상태		개[이]부[X]	
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		개[이]부[X]	
시동전	장치성능	외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부		개[이]부[X]	
	유압탱크	유압작동유	전 실린더 완전 수축시 측정눈금에 의한 오일량(최고량)		적[이]부[X]	
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	상승		개[이]부[X]	
	냉각수 및 장치성능	유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[이]부[X]	
		냉각수			적[이]부[X]	
		엔진·조향장치 오일			적[이]부[X]	
		그리스 자동주입기			적[이]부[X]	
		냉각팬 벨트	벨트상태, 벨트장력 등		적[이]부[X]	
	윤활장치	동력추진축 (유압펌프 구동축 포함)	주입·도포		적[이]부[X]	
		타이 로드 엔드	볼트 체결상태 등		적[이]부[X]	
구동중	오일	자동변속기 오일 (차중에 따라 시동전, 후)	측정눈금에 의한 오일량		적[이]부[X]	
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	하강		개[이]부[X]	
	아우트리거	경고등	점등		개[이]부[X]	
		지지대 및 인출부위	윤활유 주입		적[이]부[X]	
		작동	작동 중 이상 소음		유[이]무[X]	
			작동압력	작동 중(전개 시)	Mpa	
			작동시간	전개(수평완료 점등 시)	초	
				수축(복귀 시)	초	
		누유	배관, 실린더 누유 흔적		유[이]무[X]	
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태		개[이]부[X]	

(뒤쪽)

점검 구분	점검항목		점검내용	점 검 결 과	
구동중	붐 사다리 전개	기복 실린더	작동 중 이상 소음	유[O]무[X]	
			작동압력(전개 시)	Mpa	
			작동시간 전개(최대 기복)	초	
		붐사다리	작동 중 이상 소음	유[O]무[X]	
			작동압력(전개 시)	Mpa	
			작동시간 전개(최대 신장)	초	
		짚붐	작동 중 이상 소음	유[O]무[X]	
			작동압력(전개 시)	Mpa	
			작동시간 상승(최대 상승)	초	
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태	개[O]부[X]	
	붐 사다리 수축	짚붐	작동 중 이상 소음	유[O]무[X]	
			작동압력(수축 시)	Mpa	
			작동시간 수축(최대 수축)	초	
		붐사다리	작동 중 이상 소음	유[O]무[X]	
			작동압력(수축 시)	Mpa	
			작동시간 전개(최대 수축)	초	
		턴테이블 회전	작동 중 이상 소음	유[O]무[X]	
			작동압력	Mpa	
			작동시간 우회전 360°	초	
				초	
		기복 실린더	작동 중 이상 소음	유[O]무[X]	
			작동압력(안착 시)	Mpa	
			작동시간 안착	초	
	바스켓	외형	파손·균열 수	개	
			안전벨트 고정	적[O]부[X]	
			통신 장치	개[O]부[X]	
			수직구조대 작동상태	개[O]부[X]	
		작동	작동상태	개[O]부[X]	
			수평 조절장치	개[O]부[X]	
			작동 중 이상 소음	유[O]무[X]	
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태	개[O]부[X]	
	비상 유압펌프	비상유압펌프	작동상태	개[O]부[X]	
	유압발전기	유압발전기	작동상태	개[O]부[X]	
	부속장비	장치별 특성에 따라 추가(에어매트 송풍기)	작동상태	개[O]부[X]	

□ 결과조치

날짜	부적합 사항		조치사항	소방장비 관리자
	항목	내용		
				(서명 또는 인)

유의사항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10% 이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡))]