

조문별 제·개정이유서 (개정일괄)

◇ 행정규칙명

스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103)

◇ 제 · 개정 이유

「비상방송설비의 화재안전성능기준(NFPC 202)」일부를 개정함에 따라 이와 관련된 「스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103)」을 일부개정 하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 스프링클러설비 "우선경보방식" 설치 대상을 층수가 11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상의 특정소방대상물로 조정하여 경보를 발하도록 기준을 개정함(제9조제1항제6호)