

[별표 3] (제5조제2호 관련)

나사측정용링게이지

(표준치라는 것은 참고치수임)

(단위 : 밀리미터)

호칭	항목 분류	유효치름	안치름	피치허용차	산의반각 허용차	게이지 길이
25	통과 (공용)	33.167-0.304 -0.315	31.105-0 -0.018	3.175±0.008	30°±10'	12.4
	정지 (검사용만)	33.167-0.576 -0.586	31.901(표준치)	3.175±0.008	30°±10'	10.0
40	통과 (공용)	48.971-0.066 -0.076	47.752-0.074 -0.094	2.822±0.008	30°±10'	34.9
	정지 (검사용만)	48.971-0.366 -0.376	46.750(표준치)	2.822±0.008	30°±10'	31.9
65	통과 (공용)	75.588-0.075 -0.088	74.122-0.084 -0.107	3.387±0.010	30°±5'	31.8
	정지 (검사용만)	75.588-0.409 -0.422	72.450(표준치)	3.387±0.010	30°±5'	29
75	통과 (공용)	89.677-0.381 -0.393	86.926+0 +0.020	4.232±0.010	30°±5'	36.5
	정지 (검사용만)	89.677-0.825 -0.838	87.932(표준치)	4.232±0.010	30°±5'	35.4
90	통과 (공용)	105.552-0.508 -0.523	102.801+0 -0.033	4.232±0.010	30°±5'	36.5
	정지 (검사용만)	105.552-0.950 -0.965	103.687(표준치)	4.232±0.010	30°±5'	25.4
100	통과 (공용)	123.787-0.635 -0.656	119.662+0 -0.038	6.350±0.010	30°±5'	40
	정지 (검사용만)	123.787-1.255 -1.270	121.162(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	32
115	통과 (공용)	142.837-0.636 -0.650	138.712+0 -0.038	6.350±0.010	30°±5'	40
	정지 (검사용만)	142.837-1.255 -1.270	141.126(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	32
125	통과 (공용)	155.514-0.635 -0.650	151.389-0 -0.038	6.350±0.010	30°±5'	40
	정지 (검사용만)	155.514-1.255 -1.270	152.889(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	32
150	통과 (공용)	174.945-0.635 -0.650	170.820-0 -0.038	6.350±0.010	30°±5'	40
	정지 (검사용만)	174.945-1.255 -1.270	172.320(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	32