

· 소방청고시 제2023-50호

중계기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2023년 12월 7일

소방청장

중계기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부개정

중계기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조에 제12호를 다음과 같이 신설한다.

12. "화재알림형 중계기"란 화재알림형 감지기 또는 발신기 작동에 의한 신호 또는 가스누설경보기의 탐지부(이하 "탐지부"라 한다)에서 발하여진 가스누설신호를 받아 이를 화재알림형 수신기, 가스누설경보기, 자동소화설비의 제어반, 다른 화재알림형 중계기에 발신하며 소화설비·제연설비 그밖에 이와 유사한 방재설비에 제어신호를 발신하는 것을 말한다.

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.