

[별표 2] 경년열화관리계획 평가에 관한 사항(제6조제1항 관련)

가. 가압경수로

세 부 사 항	참조 기술기준
1. 안전등급 1,2,3 기기 가동중 검사 2. 안전등급 지지대 가동중 검사 3. 일회검사 4. 원자로용기 감시 5. 수화학 6. 봉산부식 7. 주조 오스테나이트 스테인리스강의 열취화 8. 유동가속 부식 9. 재료의 선택적 침출 10. 원자로 헤드 덮개 스택드 11. 니켈합금 기기의 균열 및 원자로 냉각재압력경계 기기의 봉산부식 12. 원자로용기 내부 구조물 13. 볼트결합 건전성 14. 증기발생기 15. 천정의 대용량 및 소용량(핵연료 재장전 관련) 취급계통 16. 매설/지하 배관 및 탱크 17. 지상의 금속 탱크 18. 연료유 화학 19. 개방형 냉각수 순환계통 20. 밀폐형 냉각수 순환계통 21. 압축공기계통 22. 화재방호설비 23. 소방수계통 24. 원자로격납건물 라이너 플레이트 및 강재 격납용기 25. 원자로격납건물 26. 원자로격납건물 누설률 시험 27. 조적벽 28. 구조물 29. 원전 수리 구조물 30. 원자력 방호도장	- NRC NUREG-1800(운영 허가 갱신 안전심사지침) - NUREG-1801(GALL)

31. 내환경검증 요건을 적용받지 않는 전기 케이블 및 비금속 연결부	
32. 내환경검증 요건을 적용받지 않는 계측회로에 사용된 전기 케이블 및 연결부	
33. 내환경검증 요건을 적용받지 않는 접근 곤란한 중전압 케이블	
34. 금속 밀폐형 모선	
35. 휴즈 홀더	
36. 내환경검증 요건을 적용받지 않는 전기 케이블 금속 연결부	
37. 안전등급 1 소구경배관 일회검사	
38. 기계기기 외부 표면 감시	
39. 중성자속 검출관 검사	
40. 기타 배관 및 덕트 기기 내부 표면 검사	
41. 윤활유 분석	
42. 보라플렉스 이외의 중성자흡수재 감시	
43. 배관, 배관 부속기기, 열교환기 및 탱크의 내부 코팅/라이닝	

나. 가압중수로

세 부 사 항	참조 기술기준
1. 안전등급 기기 가동중 검사	- CNSC REGDOC-2.6.3 - IAEA SSG-48 중 가압중수로에 적용이 가능한 분야 - NUREG-1800(운영허가 갱신 안전심사 지침) 및
2. 안전등급 지지대 가동중 검사	
3. 일회검사	
4. 원자로집합체	
5. 핵연료채널	
6. 핵연료 교환기	
7. 수화학	
8. 공급자관	
9. 손상연료 위치감시계통	
10. 유동가속부식	
11. 재료의 선택적 침출	
12. 환형기체계통	
13. 니켈합금 용접부	
14. 볼트결합 건전성	
15. 증기발생기	

16. 크레인 17. 매설·지하 배관 및 탱크 18. 지상의 금속 탱크 19. 연료유 화학 20. 중수관리 21. 개방형 냉각수 순환계통 22. 밀폐형 냉각수 순환계통 23. 압축공기계통 24. 화재방호설비 25. 소방수계통 26. 원자로격납건물 비금속 라이너 27. 원자로격납건물 28. 원자로격납건물 누설률 시험 29. 조적벽 30. 구조물 31. 원전 수리 구조물 32. 원자력 방호도장 33. 내환경검증 요건을 적용받지 않는 전기 케이블 및 비금속 연결부 34. 내환경검증 요건을 적용받지 않는 계측회로에 사용된 전기 케이블 및 연결부 35. 내환경검증 요건을 적용받지 않는 접근 곤란한 중전압 케이블 36. 금속 밀폐형 모선 37. 휴즈 홀더 38. 내환경검증 요건을 적용받지 않는 전기 케이블 금속연결부 39. 안전등급 1 소구경배관 일회검사 40. 기계기기 외부 표면 감시 41. 기타 배관 및 덕트 기기 내부 표면 검사 42. 윤활유 분석 43. 배관, 배관 부속기기, 열 교환기 및 탱크의 내부 코팅/라이닝	NUREG-1801(GALL) 중 가압중수로에 적용이 가능한 분야
---	--