

[별표 4]

운전경험, 연구결과 반영 필요사항(제8조제1항 관련)

가. 가압경수로

세 부 사 항	참조 규정 및 기술기준
1. 화재방호 평가	- 10 CFR 50.48
2. 기기의 동적 및 내진검증	- 미국 NRC 규제지침(Reg. Guide) 1.100
3. 원자로용기 가압 열충격	- 10 CFR 50.61
4. 원자로 정지불능 예상 운전과도	- 10 CFR 50.62
5. 능동형기기의 관리계획	- ASME OM, KEPIC MO 및 IEEE Std. 279, 308 및 603
6. 배관 열성충 평가	- 미국 NRC 행정조치(Bulletin) 88-08, 88-11
7. 가연성기체 연소에 대한 안전성평가	- 10 CFR 50.44
8. 소내 정전사고 대처능력 평가	- 10 CFR 50.63

나. 가압중수로

세 부 사 항	참조 규정 및 기술기준
1. 화재방호 평가	- CAN/CSA-N293
2. 기기의 동적 및 내진검증	- CSA-N289.1
3. 능동형기기의 관리계획	- ASME OM, KEPIC MO 및 CAN3-N290.1, CAN/CSA-N290.5
4. 배관 열성충 평가	- 미국 NRC 행정조치(Bulletin) 88-08
5. 가연성기체 연소에 대한 안전성평가	- 10 CFR 50.44