

실내공기질 권고기준(제4조 관련)

오염물질 항목 다중이용시설	이산화 질소 (ppm)	라돈 (Bq/m ³)	총휘발성유 기화합물 (μg/m ³)	곰팡이 (CFU/m ³)
가. 지하역사, 지하도상가, 철도 역사의 대합실, 여객자동차터미널의 대합실, 항만시설 중 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 도서관·박물관 및 미술관, 대규모점포, 장례식장, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설, 목욕장업의 영업시설	0.1 이하	148 이하	500 이하	—
나. 의료기관, 산후조리원, 노인요양시설, 어린이집, 실내 어린이놀이시설	0.05 이하		400 이하	500 이하
다. 실내주차장	0.30 이하		1,000 이하	—