

스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFPA 103) 일부개정(안)

1. 개정 이유

스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPA 103)에서 일부개정되는 동일 사항을 화재안전기술기준(NFPA 103)에 반영하기 위함

2. 주요내용

주차장의 스프링클러설비 작동방식에 대한 규제 완화 및 조기반응형 스프링클러헤드 설치 장소에 의원의 입원실을 추가하여 일부개정 함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 및 같은 법 시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당 없음

라. 기 타 : 해당 없음