

○ 국립소방연구원공고제2024-11호(창고시설의 화재안전기술기준(NFTC 609) 제정 중
정정)

관보 제20656호(2023. 12. 29.) 에 게재된 국립소방연구원공고제2023-46호(창고시설의
화재안전기술기준(NFTC 609) 제정) 중 오류사항이 있어 다음과 같이 정정합니다.

2024년 03월 28일

국립소방연구원장

관보내용	정정사항	비고
1.3.1 이 기준은 2024년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 2.5.3.1의 제정 규정은 이 공고가 발령된 이후 최초로 개정되는 「감지기의 형식승인 및 제품검사의 기 술기준」의 시행일이 3개월 경과한 날로 부터 시행한다.	1.3.1 이 기준은 2024년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 2.5.3.1의 기준은 2024 년 3월 8일부터 시행한다.	