

물분무소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 104) 일부개정(안)

1. 개정 이유

연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502)에서 일부개정되는 송수구의 검용과 관련된 사항을 물분무소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 104)에 반영하기 위함

2. 주요내용

연결송수관설비를 옥내소화전설비의 배관만 검용 가능토록함에 따라 관련 기준에 대해 일부개정 함(안 2.3.5, 2.13.4)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 및 같은 법 시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당 없음

라. 기 타 : 해당 없음