

이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 일부개정(안)

1. 개정이유

이산화탄소소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 106)의 일부개정에 따른 화재안전기술기준(NFTC 106)을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 집합관에 설치되는 안전장치 작동압력 기준 개선(안 2.1.1.4)
- 나. 기동장치 보호장치 설치 및 옥외 설치기준 신설(안 2.3.1.7 ~ 2.3.1.8)
- 다. 배관부속 사용압력 기준 개선(안 2.5.1.4)
- 라. 과압배출구 기준 개선 및 신설(안 2.14.1)
- 마. 부취제 설치기준 신설(안 2.16.2)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 및 같은 법 시행규칙
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당 없음
- 라. 기 타 : 해당 없음