

【별표 3】

신축 공동주택의 실내공기질 유지기준(제10조 관련)

1. 폼알데하이드 $210 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
2. 벤젠 $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
3. 톨루엔 $1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
4. 에틸벤젠 $360 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
5. 자일렌 $700 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
6. 스티렌 $300 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하
7. 라돈 $148 \text{Bq}/\text{m}^3$ 이하