

저장 탱크 & 급유장치 점검표

20 년 회

구분	점 검 내 용	일 자																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
지하 TANK	Tank Sump Drain & 수분검사 (시약검사, 주1회)																															
	Tank 누유상태																															
	Tank 주변상태																															
차량 탱크	Tank Sump Drain & 수분검사 (시약검사, 주1회)																															
	급유호스 상태 점검																															
	노즐상태 및 압력 점검																															
	연료누유 상태 점검																															
	접지선 접속상태 및 클램프 점검																															
	누유 및 청소 상태 점검																															
	연동장치의 오버라이드 S/W 및 유량계 봉인상태 점검																															
점검자 확인																																
관리자 확인																																
참 고		《표기방법》 V : 정상 △ : 수리요망(사용가능) X : 비정상(즉시 수리) 0 : 시정, 수리완료																					《필터 교환주기》 저장탱크 : 년 월 유 조 차 : 년 월									