

■ 송유관 안전관리법 시행규칙 [별표 1] <개정 2022. 1. 21.>

공사계획서의 기재요령 및 첨부서류(제3조제1호관련)

송유용시설의 종류	기 재 사 항	첨 부 서 류
1. 송유용배관	기점·분기점 및 종점의 위치와 길이(도로밀·철도밀·해저밀·하천밀·지상·해상 기타로 구분할 것)	가. 위치도(축척 : 1만2천분의 1 이상) 나. 평면도(축척 : 1천2백분의 1 이상) 다. 종단면도(축척 : 종방향 1천2백분의 1 이상) 라. 횡단면도(축척 : 100분의 1 이상) 마. 상세도(축척 : 10분의 1 이상) 바. 시방서 사. 강도계산서 아. 접합부의 표준 구조도
2. 송유용탱크	종류·형식·탱크별 용량·중요 규격 및 재료	가. 위치도(주소를 기재할 것) 나. 평면도 다. 상세도 라. 유종단위의 송유용탱크용량을 기재한 서류
3. 송유용가압펌프	종류·형식·용량·양정(揚程: 펌프가 물을 퍼 올리는 높이)·회전수·원동기(예비용을 포함한다)의 종류 및 출력·변압기 용량	가. 구조설명도 나. 강도에 관한 설명서 다. 압력상승방지장치에 관한 설명서
4. 전기방식설비, 운전상태감시장치·압력안전장치 및 소화설비	종류·형식·재료 기타 설비의 기능 및 성능 등에 관하여 필요한 사항	설계서 및 도면