

[별표 1]

단주기 응답지수별 소화배관의 지진계수(제3조의2제2항제3호 관련)

단주기 응답지수(S_s)	지진계수(C_p)
0.33 이하	0.35
0.40	0.38
0.50	0.40
0.60	0.42
0.70	0.42
0.80	0.44
0.90	0.48
0.95	0.50
1.00	0.51
1. 표의 값을 기준으로 S_s 의 사이값은 직선보간법 이용하여 적용할 수 있다. 2. S_s : 단주기 응답지수(Short period response parameter)로서 최대고려 지진의 유효지반가속도 S 를 2.5배한 값	