

[별첨 2]

냉동제조시설 안전점검표

20 년 월 일 ~ 월 일

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 안 전<br>관 리 원 | 안전관리<br>책 임 자 | 안전관리<br>총 괄 자 |
|              |               |               |

| 번호  | 점검항목   | 점 검 내 용  | 점검결과 |  |  |  |  |  | 비고 |
|---|--------|--|------|--|--|--|--|--|----|
|   |        |  |      |  |  |  |  |  |    |
| 1   | 누출방지   | - 방진, 방호, 부식방지조치 여부  |      |  |  |  |  |  |    |
| 3   | 안전밸브   | - 방출구 설치위치 적정여부<br>- 안전밸브 점검여부(압축기최종단 1회이상/1년, 그밖에는 1회이상/2년) |      |  |  |  |  |  |    |
| 4   | 안전장치   | - 탈부착 용이한 구조 등 안전 밸브 적정 상태 , 가용전 상태                          |      |  |  |  |  |  |    |
| 5   | 자동제어장치 | - HPC, LPC 작동 여부   |      |  |  |  |  |  |    |
|   |        | - 과부하 보호장치, 액체동결방지 장치, 냉각수 단수 보호장치 작동여부                      |      |  |  |  |  |  |    |
|   |        | - 공냉식·증발식 응축기 송풍기 와 연동기구 작동여부                                |      |  |  |  |  |  |    |
| 6   | 압 력 계  | - 고압계, 저압계 적정상태  |      |  |  |  |  |  |    |
| 7   | 기타시설 등 | - 가스누출 여부  |      |  |  |  |  |  |    |
|   |        | - 주위에 화기 유무  |      |  |  |  |  |  |    |
|   |        | - 경계표시 설치여부  |      |  |  |  |  |  |    |
| 점 검 자 의 견   |        |  |      |  |  |  |  |  |    |
| <p>주: 1. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적정하게 작성하여야 함.<br/>                 2. 안전관리총괄자의 <u>결재</u>가 통상적으로 곤란할 경우 사업소의 자체 위임 전결규정에 따르거나 별첨3-1의 확인서를 이용할 수 있다. 이하 기타 일지도 동일하게 적용한다.</p> |        |  |      |  |  |  |  |  |    |