

안전점검대장

| | | | | | |
|-------|--|-----|--|-------|--|
| 국가유산명 | | 지정별 | | 지정년월일 | |
| 소재지 | | | | | |
| 소유자 | | 관리자 | | | |
| 연혁 | | | | | |
| 보수실적 | | | | | |
| 전경사진 | | | | | |
| | | | | | |

B4(257×364mm)

안전점검일지

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|------|-------|
| 국가유산명 | | | |
| 점검자 | 소속·직·성명 : 소속·직·성명 : | 점검일시 | |
| 주위 환경 | 해안/ 평야/ 산간/ 시가지/ 공업지대/ 사찰/ 사지/ 기타() | | |
| | 대기오염 | | 진동·소음 |
| | 통풍상태 | | 배수·습기 |
| | 주변수목상태 | | 기 타 |
| 주변 건물 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 전체 현황 | | | |
| 기단부·초석 | | | |
| 마루·구들 | 마 루 | | |
| | 구 들 | | |
| 기둥·벽체 | 기 둥 | | |
| | 벽 체 | | |
| 공포·지붕틀 | 공 포 | | |
| | 지붕틀 | | |
| 지 붕 | | | |
| 부대시설 | 담장 및 안내판등 | | |
| | 기 타 | | |
| 중 합 점 검 결 과 | | | |
| 종합의견 및 대책 | | | |

[별지 제3호 서식-3] 안전점검

세부 중점점검내용

□ 기단부·초석

1. 기단 및 계단이 완료되거나 침하된 곳이 있는가
2. 기단바닥이 파여 물이 고이는 곳이 있는가
3. 초석이 침하되거나 훼손된 곳이 있는가
4. 초석과 기둥이 잘 밀착되어 있는가
5. 강회다짐(흙과 석회를 섞어 다지는 작업) 또는 전돌·박석등이 완료되거나 훼손된 곳이 있는가
6. 기타 훼손된 곳이 있는가

□ 마루·구들

1. 건물내부 바닥의 강회다짐(흙과 석회를 섞어 다지는 작업)·전돌·박석 등이 훼손된 곳이 있는가
2. 마루부재가 부식되거나 이완·탈락된 곳이 있는가
3. 마루밑의 환기가 잘 되고 청결을 유지하고 있는가
4. 구들이 함몰되거나 장판이 부식, 훼손된 곳이 있는가
5. 아궁이 및 굴뚝이 훼손된 곳이 있는가
6. 기타 훼손된 곳이 있는가

□ 기둥·벽체

1. 기둥이 부식·파손되거나 흰개미·벌 등의 벌레로 인한 피해가 있는가
2. 기둥의 기울어짐의 현상이 있는가
3. 기둥의 갈래(목재가 마르면서 벌어진 틈)·벌어짐·파손된 곳이 있는가
4. 기둥이 벽선·인방(引枋: 기둥과 기둥 사이에 놓이는 부재)·창방 등 다른 부재와의 연결부에서 벌어진 곳이 있는가
5. 각 부재 및 벽체 등의 연결부에서 이완된 곳이 있는가
6. 벽체 및 벽화에 균열·들뜬 부분이 있거나 탈락된 곳이 있는가
7. 창호가 부식되거나 훼손된 곳이 있는가
8. 사용된 철물의 상태는 양호한가
9. 단청의 탈락·퇴색된 곳이 있는가
10. 기타 훼손된 곳이 있는가

□ 상부가구·지붕틀

1. 상부가구의 부식·이완 및 훼손된 곳이 있는가
2. 벽화가 균열·탈락되거나 들뜬 부분이 있는가
3. 도리·장여·보가 부식·균열·이완 및 훼손된 곳이 있는가
4. 각 부재의 연결부가 이완 및 훼손된 곳이 있는가
5. 천장 및 반자의 부식·이완 및 훼손된 곳이 있는가

6. 단청의 탈락·퇴색된 곳이 있는가
7. 서까래·부연(처마 서까래의 끝에 덧엮는 네모지고 짧은 서까래)·추녀·사래부재(추녀 끝에 설치하여 겹처마를 이루게 하는 굵은 부분의 부재)의 부식·치짐 및 훼손된 곳이 있는가
8. 기타 훼손된 곳이 있는가

□ 지붕

1. 지붕기와의 파손·이완 및 탈락된 곳이 있는가
2. 잡초가 자라거나 누수되는 부분이 있는가
3. 홍두깨흙이 흘러내리거나 와구토가 이완되거나 탈락된 곳이 있는가
4. 회침부의 상태는 양호한가
5. 박공 및 풍판(風板: 바람 막이 널빤지)의 상태는 양호한가
6. 기타 훼손된 곳이 있는가

□ 주변(부대)시설

1. 외부지역으로의 배수 상태는 양호한가
2. 석축의 이완·침하·균열 및 붕괴된 곳이 없는가
3. 담장이 붕괴되거나 붕괴 우려가 있는 부분이 있는가
4. 전원 및 배선·안전기 등 전기시설은 양호한가
5. 건물내·외에 화재 우려의 시설이 있는가
6. 정기적인 소방 및 방범점검은 이루어지고 있으며, 상태는 양호한가
7. 홍수로 인한 사태 우려가 있는가
8. 안내판 등은 주변경관에 지장을 주고 있는가
9. 화장실 및 관람 편의시설은 청결한가
10. 마당에 잡초가 자라고 있거나 주변환경은 청결한가
11. 주변에 방치되어 있는 물건은 없는가
12. 경사지 비탈면의 붕괴우려는 없는가
13. 기타 훼손되거나 불량한 곳이 있는가