

물놀이형 유기사설·유기기구의 안전·위생기준(제39조의2 관련)

1. 사업자는 물놀이형 유기사설·유기기구 내에서 이용자가 항상 이용질서를 유지하게 하여야 한다.
2. 사업자는 이용자의 활동에 제공되거나 이용자의 안전을 위하여 설치된 각종 시설·설비·장비·기구 등이 안전하고 정상적으로 이용될 수 있는 상태를 유지하여야 한다.
3. 사업자는 물놀이형 유기사설·유기기구의 특성을 고려하여 음주 등으로 정상적인 이용이 곤란하다고 판단될 때에는 음주자 등의 이용을 제한하고, 해당 유기사설·유기기구별 신장 제한 등에 해당되는 어린이는 이용을 제한하거나 보호자와 동행하도록 하여야 한다.
4. 사업자는 물놀이형 유기사설·유기기구에 대하여 주변 공간, 부속시설, 수상 안전시설의 구비 정도 등을 고려하여 안전과 위생에 지장이 없다고 인정하는 범위에서 기구별 정원 또는 동시수용 가능인원을 산정하여 특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출하여야 하고, 기구별 정원을 초과하여 이용하게 하거나 동시수용 가능인원을 초과하여 입장시켜서는 아니 된다.
5. 사업자는 물놀이형 유기사설·유기기구의 설계도에 제시된 유량이 공급되거나 담수되도록 하여야 하고 이용자가 쉽게 볼 수 있는 곳에 수심 표시를 하여야 한다(변경된 부분에는 변경된 수심을 표시한다).
6. 사업자는 풀의 물이 1일 3회 이상 여과기를 통과하도록 하여야 하며, 부유물 및 침전물의 유무를 상시 점검하여야 한다.
7. 사업자는 영업 중인 물놀이형 유기사설·유기기구 사업장에 「의료법」에 따른 간호사 또는 「간호조무사 및 의료유사업자에 관한 규칙」에 따른 간호조무사를 1명 이상 배치하여야 한다.
8. 풀의 수질검사방법은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조에 따른 먹는물 수질공정시험기준을 따르며, 사업자는 다음의 수질기준을 유지하여야 한다(해수를 이용하는 경우 「환경정책기본법 시행령」 제2조 및 별표 1 제3호 라목의 II등급 기준을 적용한다).
 - 가. 유리잔류염소는 0.4mg/l에서 2.0mg/l까지 유지하도록 하여야 한다. 다만, 오존소독 등으로 사전처리를 하는 경우의 유리잔류염소농도는 0.2mg/l 이상을 유지하여야 한다.
 - 나. 수소이온농도는 5.8부터 8.6까지 되도록 하여야 한다.
 - 다. 탁도는 2.8NTU 이하로 하여야 한다.
 - 라. 과망간산칼륨의 소비량은 15mg/l 이하로 하여야 한다.

마. 각 풀의 대장균군은 10밀리리터들이 시험대상 5개 중 양성이 2개 이하이어야 한다.

9. 사업자는 이용자가 쉽게 볼 수 있는 곳에 물놀이형 유기사설 · 유기기구의 정원 또는 동시수용 가능인원, 물의 순환 횟수, 수질검사 일자 및 수질검사 결과 등을 게시하여야 한다. 이 경우 수질검사 결과 중 제8호 가목부터 다목까지의 규정에 관한 내용은 게시하고, 같은 호 라목 및 마목에 관한 내용은 관리일지를 작성하여 비치 · 보관하도록 한다.

10. 사업자는 물놀이형 유기사설 · 유기기구에 대한 관리요원을 배치하여 그 이용 상태를 항상 점검하여야 한다.

11. 사업자는 이용자의 안전을 위한 안전요원 배치와 관련 다음 사항을 준수하여야 한다.

가. 안전요원이 할당 구역 전체를 조망할 수 있는 적절한 배치 위치를 확보하여야 한다.

나. 수심 100cm 이상의 풀에서는 면적 660㎡당 최소 1인이 배치되어야 하고, 수심 100cm 미만의 풀에서는 1000㎡당 최소 1인이 배치되어야 한다.

다. 안전요원의 자격은 국민안전처장관이 지정하는 교육기관에서 발급하는 인명구조요원 자격증을 소지한 자, 대한적십자사나 「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률」 제34조에 따른 수영장협회 등에서 실시하는 수상안전에 관한 교육을 받은 자 및 이와 동등한 자격요건을 갖춘 자만 해당한다. 다만, 수심 100cm 미만의 풀의 경우에는 문화체육관광부장관이 정하는 업종별 관광협회에서 실시하는 수상안전에 관한 교육을 받은 자도 배치할 수 있다.

12. 사업자는 안전요원이 할당한 구역 내에서 부상자를 신속하게 발견하여 응급처치를 이행할 수 있도록 이용자 안전관리계획, 안전요원 교육프로그램 및 안전 모니터링계획 등을 수립하여야 한다.