

[별표 6] <개정 2013.5.6>

**인력 및 장비 기준** (제60조의2제2항 관련)

1. 인력 기준

| 구분            | 자격 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 인원수   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 가. 관리 책임자     | 1) 건축 또는 소음·진동 관련 분야의 박사 또는 기술사<br>2) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 건축 또는 소음·진동 관련 분야를 전공한 석사 이상의 학위를 취득한 자로서 관련 분야 실무 경력이 3년 이상인 자<br>3) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 건축 또는 소음·진동 관련 분야를 전공하고 학사 이상의 학위를 취득한 자로서 관련 분야 실무 경력이 5년 이상인 자<br>4) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 건축 또는 소음·진동 관련 분야를 전공하고 전문학사 이상의 학위를 취득한 자로서 관련 분야 실무 경력이 7년 이상인 자 | 1명 이상 |
| 나. 시험자 또는 검사자 | 1) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 건축 또는 소음·진동 관련 분야를 전공하고 학사학위를 취득한 자로서 관련 분야 실무 경력이 1년 이상인 자<br>2) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 건축 또는 소음·진동 관련 분야를 전공하고 전문학사 이상의 학위를 득한 자로서 관련 분야 실무 경력이 2년 이상인 자<br>3) 고등학교 이상의 졸업자 또는 「초·중등교육법」에 따라 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정하는 자로서 관련 실무 경력이 3년 이상인 자                                                   | 4명 이상 |

2. 장비 기준

| 장비명                                          | 대수      |
|----------------------------------------------|---------|
| 가. 표준 경량충격음 발생기(태핑머신) 및 표준 중량충격음 발생기(뱅머신)    | 각 1대 이상 |
| 나. KS C-1502에서 정한 보통 소음계 또는 동등 이상의 성능을 가진 장비 | 1대 이상   |
| 다. 주파수 분석기                                   | 1대 이상   |
| 라. 음압레벨교정기 (Calibrator)                      | 1대 이상   |
| 마. 공기압 측정 게이지(교정성적서 포함)                      | 1대 이상   |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 바. 인공소음발생기,<br>스피커, 잔향시간<br>측정 장비 | 각 1대 이상 |
|-----------------------------------|---------|