

[별표 22]

안전관리대행기관의 지정기준(제57조제1항관련)

기술인력	1. 위험물관리기능장 또는 위험물관리산업기사 1인 이상 2. 위험물관리산업기사 또는 위험물관리기능사 2인 이상 3. 기계분야 및 전기분야의 소방설비기사 1인 이상
시 설	바닥면적 33㎡ 이상의 전용사무실
장 비	1. 절연저항계 2. 접지저항측정기(최소눈금 0.1Ω 이하) 3. 가스농도측정기 4. 접전식 전위측정기 5. 토크렌치 6. 진동시험기 7. 안전밸브시험기 8. 표면온도계(-10℃ ~ 300℃) 9. 두께측정기(1.5mm ~ 99.9mm) 10. 유량계, 압력계 11. 안전용구(안전모, 안전화, 손전등, 안전로프 등) 12. 소화설비점검기구(소화전밸브압력계, 방수압력측정계, 포콜렉터, 헤드렌치, 포콘테이너)

비고 : 기술인력란의 각호에 정한 2 이상의 기술인력을 동일인이 겸할 수 없다.