

[별표 1]<개정 2001.10.4>

중수도의 수질기준(제3조관련)

구분	수세식 변소용수	살수용수	조경용수	세차?청소 용수
대장균군수	검출되지 아니할 것	검출되지 아니할 것	검출되지 아니할 것	검출되지 아니할 것
잔류염소 (결합)	0.2mg/ℓ 이상일 것	0.2mg/ℓ 이상일 것	—	0.2mg/ℓ 이상일 것
외관	이용자가 불쾌감 을 느끼지 아니할 것	이용자가 불쾌감 을 느끼지 아니할 것	이용자가 불쾌감 을 느끼지 아니할 것	이용자가 불쾌감 을 느끼지 아니할 것
탁도	2NTU를 넘지 아 니할 것	2NTU를 넘지 아 니할 것	2NTU를 넘지 아니할 것	2NTU를 넘지 아니할 것
생물학적 산소요구량 (BOD)	10mg/ℓ 를 넘지 아니할 것	10mg/ℓ 를 넘지 아니할 것	10mg/ℓ 를 넘지 아니할 것	10mg/ℓ 를 넘지 아니할 것
냄새	불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	불쾌한 냄새가 나지 아니할 것
pH	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5
색도	20도를 넘지 아 니할 것	—	—	20도를 넘지 아 니할 것
화학적 산소요구량 (COD, Mn기준)	20mg/ℓ 를 넘지 아니할 것	20mg/ℓ 를 넘지 아니할 것	20mg/ℓ 를 넘지 아니할 것	20mg/ℓ 를 넘지 아니할 것